

UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

Poštovani,

niže tražimo sljedeću izmjenu tehničkih specifikacija: 14. Sustav mora imati UV lampe bez žive koje emitiraju svjetlost na najmanje dvije valne duljine Prijedloga za izmjenom: 14. Sustav mora imati UV lampe koje emitiraju svjetlost na najmanje dvije valne duljine  
Obrazloženje: Tražena specifikacija UV lampe bez žive koja emitira svjetlost na dvije valne duljine pogoduje jednom proizvođaču i time se ograničava Naručitelja u rješenjima koje drugi proizvođači nude.

ODGOVOR:

Tehnička specifikacija vezana za UV lampe bez žive koje emitiraju svjetlost na najmanje dvije valne duljine postavljena je s ciljem zadovoljenja specifičnih tehničkih i sigurnosnih zahtjeva, osobito u kontekstu zaštite okoliša i dugoročne učinkovitosti koji su nama ključni za uspješan rad sustava i osiguranja kvalitete vode. S obzirom na navedeno, ostajemo pri postojećoj tehničkoj specifikaciji.

U Zagrebu, 14.10.2024.